Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Mrągowie

HK.9020.3.47.2026

Mrągowo, 03 listopada 2026r.

Komunikat nr 3/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie


W sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną dotyczącą mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Gązwa o produkcji wody 48,5 m^3/dobę, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Gązwa, Stamka, Polska Wieś (część mieszkańców)

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie przeanalizował sprawozdania z badań L-SBW/589/2026 z dnia 19.10.2026r., L-SBW/608/2026 z dnia 26.10.2026r. oraz L-SBW/619/2026 z dnia 02.11.2026r. Dotyczą one próbek wody pobranych 13.10.2026r., 20.10.2026r. oraz 27.10.2026r. w stacji uzdatniania wody wodociągu Gązwa. Na tej podstawie stwierdził niezgodność wody z wymaganiami dotyczącymi parametru mętność, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie ocenił, że stwierdzona niezgodność nie stwarza ryzyka dla zdrowia ludzkiego. Może jednak pogorszyć cechy organoleptyczne wody: smak i zapach, a także powodować osad na armaturze i przebarwienia tkanin podczas prania.

Badane próbki wody spełniają wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r. poz. 748).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.



Dostawca wody (zarządca wodociągu) został zobowiązany do ustalenia przyczyny niezgodności i podjęcia działań naprawczych aby przywrócić właściwą jakości wody.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Beata Dorączyńska
Specjalista Higieny
Specjalista Zdrowia Publicznego

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Mrągowie
ul. Królewiecka 60 B | 11-700 Mrągowo
tel. 89 741 26 34
e-mail: psse.mragowo@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń AE:PL-40802-19995-JVBCI-14